

Taulukko A.

## PALOTURVALLISUUSUUNNITTELU – SUUNNITTELUKÄYTTÄVÄN VAATIVUUS

Tavanomainen	Vaativa	Poikkeuksellisen vaativa
<p>Rakennus, rakennelma tai tila,  - joka on kooltaan, laitteiltaan ja rakenteiltaan tavanomainen  - jonka palo-osaston pinta-alat vastaavat rakentamismääräysten taulukoita  - joka on käyttötavaltaan hoitolaitos, majoitustila tai liike/kokoontumistila ja pinta-alaltaan alle 2400 m<sup>2</sup>  - joka on korkeudeltaan alle 9 metriä (muu kuin asuinrakennus), mutta enintään 2 krs (muu rakennus)  - jonka käyttötarkoitus on tuotanto- ja varastorakennus ja palo-osaston pinta-ala on enintään 6 000 m<sup>2</sup>  - joka on palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluva tuotanto- tai varastorakennus  - jonka käyttötarkoitus on autosuoja ja pinta-ala maanpäällisenä enintään 3000 m<sup>2</sup> tai maanalaisena enintään 1500 m<sup>2</sup></p>	<p>Rakennus, rakennelma tai tila,  - jonka yhtenäisen palo-osaston pinta-ala on alle 10 000 m<sup>2</sup>  - joka on käyttötavaltaan hoitolaitos, majoitustila tai liiketila ja pinta-alaltaan 2400 – 10 000 m<sup>2</sup>  - joka on kokoontumistila alle 3000 henkilölle  - joka on kerrosluvultaan enintään 16 kerrosta ja korkeudeltaan enintään 50 metriä  - jonka käyttötarkoitus on tuotanto- ja varastorakennus ja palo-osaston pinta-ala on enintään 12 000 m<sup>2</sup>  - joka on palovaarallisuusluokkaan 2 kuuluva tuotanto- tai varastorakennus  - joka on enintään 8 kerroksinen puurunkoinen rakennus  - jossa on enintään kaksi kellarikerrosta.</p>	<p>Rakennus, rakennelma tai tila,  - jossa tarkastelu perustuu oletettuun palonkehitykseen (E1 1.3.2) riippumatta rakennuksen koosta  - joka sisältää poikkeuksellisen vaativia erikoisrakenteita ja ratkaisuja tai uusia tekniikoita  - jossa rakennukseen kohdistuvat suojelumääräykset edellyttävät poikkeuksellisen vaativia suunnitteluratkaisuja  - jonka yhtenäisen palo-osaston pinta-ala on yli 10 000 m<sup>2</sup>  - joka on käyttötavaltaan hoitolaitos, majoitustila tai liiketila ja pinta-alaltaan yli 10 000 m<sup>2</sup>  - joka on kokoontumistila suurille henkilömäärille (yli 3000 henkilöä)  - joka on yli 16 kerrosta tai yli 50 metriä korkeudeltaan  - jonka käyttötarkoitus on tuotanto- ja varastorakennus ja palo-osaston pinta-ala on yli 12 000 m<sup>2</sup>  - joka sisältää muita palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja kuin pinta-alaltaan alle 200 m<sup>2</sup> tavanomaisia palavan nesteen varastoja  - joka on yli 8 kerroksinen puurunkoinen rakennus  - jossa on enemmän kuin kaksi maanalaista kerrosta  - jonka käyttötarkoitus on liikennetunneli  - joka on kalliorakennuskohde, jossa tilojen/toimintojen sijoittuminen edellyttää erityisiä paloturvallisuusratkaisuja</p>